

Kieto kuro katilo KALVIS 2-12M aprašymas


Nominali galia, kW	12
Apšildomas plotas (esant pastato šiluminės varžos koeficientui 2,5), m^2	65…130
Naudojamas kuras	malkos *
Naudingo veikimo koeficientas (kūrenant malkomis), %	76
Pakuros tūris, dm (l)	56
Kuro įkrovos degimo trukmė, iki, val.**	12
Malkų ilgis, iki, cm	35
Vandens kiekis katile, l	29
Dūmtakio diametras, mm	Ø130
Minimali kamino trauka, Pa	12
Gabaritiniai matmenys, HxBxL, mm	1010x560x850
Masė (brutto), (±10%), kg	195

* Taip pat galima naudoti akmens anglį, medienos gabalines atliekas, pjuvenų bei durpių briketus. Nerekomenduojama kūrenti malkomis, kurių drėgnis didesnis nei 25 %.
** Kuro įkrovos degimo trukmė priklauso nuo kuro rūšies, drėgnumo, lauko temperatūros ir kitų faktorių.

MATMENYS:







1. Traukos reguliatorius
2. Aptarnavimo dangtis
3. Įkūrimo sklendė
4. Dūmtakis ir dūmų traukos sklendė
5. Šilumokaičio pertvara
6. Išvalymo dangčiai
7. Ardeliai
8. Pelenų stalčius